

Van: [redacted] <[redacted]@brandweertwente.nl>
Verzonden: 06-05-2020 10:33
Aan: [redacted] <[redacted]@brandweertwente.nl>
Onderwerp: RE: sloten brandgangen De Borkeld

Dank je wel [redacted] ik geef het door!

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Brandweer Twente

Telefoon [redacted] / 06-[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@brandweertwente.nl>
Verzonden: woensdag 6 mei 2020 10:33
Aan: [redacted] <[redacted]@brandweertwente.nl>
Onderwerp: RE: sloten brandgangen De Borkeld

Hoi [redacted]

Ik was er in alle drukte nog niet aan toegekomen. Volgens mij een uitstekende oplossing die aansluit bij waarmee wij werken. Kwaadwillenden zouden inderdaad daar iets mee kunnen, maar dan moet iemand dat wel bewust doen. Ik kan dus instemmen met je voorstel.

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@brandweertwente.nl>
Verzonden: donderdag 30 april 2020 09:11
Aan: [redacted] <[redacted]@brandweertwente.nl>
Onderwerp: RE: sloten brandgangen De Borkeld

Dag [redacted]

Na overleg met de teamleider groenvoorziening van de gemeente Rijssen-Holen [redacted] (en toevallig ook nog brandweerman), lijkt me dit een goede oplossing voor het afsluiten van de brandgangen Borkeld. Dit hek is van onder in het buisje met een driehoeksleutel te openen. Een driehoeksleutel ligt op elk blusvoertuig. Deze hekken zijn op meerdere plekken binnen de gemeente in gebruik (redelijk uniform dus). De palen kunnen eventueel ook nog hoger gemaakt worden.

Nog een voordeel, de oplossing is duurzaam, eenvoudig en niet heel duur. Enigste nadeel is dat kwaadwillende mensen het hek ook zouden kunnen openen, maar daar ga ik niet vanuit.

Ook heb ik de mogelijkheid van een ketting of staaldraad met slot besproken. De praktijk leert dat sloten vervuilen of roesten en na verloop van tijd niet meer te openen zijn. De brandweer zou met een betonschaar het hek nog kunnen open knippen. Dan moet uiteraard het slot wel weer vervangen worden.

Met jouw goedkeuring wil ik dit [redacted] voorstellen. Ook zal ik de belasting van een brandweervoertuig doorgeven.



Met vriendelijke groet,

Brandweer Twente
Telefoon [redacted] / 06-[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@brandweertwente.nl>
Verzonden: dinsdag 28 april 2020 09:47
Aan: [redacted] <[redacted]@brandweertwente.nl>
Onderwerp: RE: sloten brandgangen De Borkeld

Hoi [redacted]

De afspraken waar zij aan refereren zijn zo te lezen nog van voor Brandweer Twente. In het advies op de brandgangen is in 2017 het volgende geadviseerd:

Het voorontwerp bestemmingsplan legt voornamelijk de locatie en dimensies van de brandgangen vast. Het is niet mogelijk met dit plan de wijze van afsluiting van de brandgangen vast te leggen. In uw inspraakreactie geeft u aan in overleg met bewoners te kijken naar de uitwerking van het ontwerp. Wij adviseren u om ons te betrekken bij de realisatie en zorg te dragen dat de wijze van afsluiten eenduidig is en aansluit bij de sleutelsystemen van Brandweer Twente. Voorkomen moet worden dat de brandweer per brandgang een andere manier van toegang moet hanteren bijvoorbeeld doordat verschillende sleutels nodig zijn. Dat zou voor de brandweer een onwerkbaar situatie zijn. Voor de brandweer is een eenduidige en uniforme wijze van toegang tot de brandgangen essentieel. Ook zal in het ontwerp moeten worden gekeken in hoeverre de brandgangen in voldoende mate de belasting van een brandweervoertuig kunnen dragen.

Het gaat dus vooral om een eenduidige werkwijze die aansluit bij onze procedures. Zij treden nu in contact met ons daarover, dus wij hebben nu de mogelijkheid daar een eenduidige werkwijze in te adviseren. Wat zou voor ons werken?

Groet,

[redacted]

[redacted] <[redacted]@brandweertwente.nl>
Verzonden: dinsdag 28 april 2020 08:58
Aan: [redacted] <[redacted]@brandweertwente.nl>
Onderwerp: FW: sloten brandgangen De Borkeld

Goedemorgen [redacted]

Onderstaande vraag gaat over het ontsluiten van brandgangen middels sleutelkluisjes op De Borkeld. Naar mijn weten doen wij daar niet aan mee en moet er naar een andere oplossing gezocht worden. Weet jij wat hierover afgesproken is?

Groeten, [redacted]

[redacted] | Via Infra <[redacted]@via-infra.nl>

Verzonden: vrijdag 24 april 2020 11:56

Aan: [redacted] <[redacted]@brandweertwente.nl>

CC: [redacted]@rijssen-holten.nl

Onderwerp: sloten brandgangen De Borkeld

Dag [redacted]

Betreft project verbeteren Brandveiligheid De Borkeld in Holten (zomerhuisjes terrein)

n.a.v. ons telefoongesprek:

in het verleden is afgesproken met bewoners en brandweer, dat de aan te leggen brandgangen afgesloten mogen worden met een hek en evt. een slot.

Indien dit het geval is, wordt er een sleutelkluis op de poort geplaatst met daarin de sleutel van de desbetreffende poort. De sleutelkluis is alleen te openen door de brandweer (standaard slot)

Op dit moment hebben we 2 brandgangen gerealiseerd (brandgang J en I) nabij postweg 83/84 en 109. Hier zijn poorten met sloten aangebracht.

Tijdens ons overleg gaf je aan dat er door voortschrijdende inzichten wellicht een sleutelkluis niet de beste oplossing zou zijn.

Wil je bij jullie intern overleggen welke oplossing jullie voorkeur heeft.

Bovenstaande is in het verleden besproken met 2 medewerkers van de brandweer (brandpreventie), vlgs mij dhr.

[redacted] en een collega.

[redacted] is destijds als commandant ook betrokken geweest.

Ik zoek een paar foto's op, dan weten jullie hoe een brandgang er uit kan zien, deze stuur ik je dan per omgaande,

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Via Infra v.o.f.

[redacted]

kvk 08151666

06-[redacted]

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen