


Ik heb dit gemeten met een meetlint dus afwijking is mogelijk.

Misschien verstandig om de sleutel die het gaat worden ook 2 stuks ervan in Holten en Rijssen af te geven zodat deze toegevoegd kunnen worden aan de sleutelbos, misschien dat we dan een dubbele krijgen maar dan weten we zeker dat er geen probleem ontstaat.

Met vriendelijke groet,



E-mail J@brandweertwente.nl



Brandweer Twente is onderdeel van Veiligheidsregio Twente.

Van: J <J@brandweertwente.nl>

Verzonden: vrijdag 12 november 2021 10:03

Aan: J <J@brandweertwente.nl>; J <J@hetnet.nl>; J <J@brandweertwente.nl>

Onderwerp: driekantsleutel voertuigen

Urgentie: Hoog

Goedemorgen J en J

op dit moment ben ik bezig met de advisering bereikbaarheid op recreatiepark 'de Borkeld'. Een paar jaar geleden is hiervoor een aangepast bestemmingsplan opgesteld waarin diverse brandgangen zijn vastgelegd. Deze brandgangen worden nu gerealiseerd.

Om doorgaand verkeer in deze brandgangen te voorkomen worden ze afgesloten. Hiervoor wil ik een standaard sleutel adviseren, namelijk een driekantsleutel.

Zijn de voertuigen van Rijssen en Holten al uitgerust met zo'n sleutel? en zo ja, welke afmeting dan, 7- 8 of 9 mm?

Kunnen jullie mij met enige spoed van een antwoord voorzien?

Met vriendelijke groet,



adviseur brandveiligheid

Sector Brandveiligheid

Telefoon J

e-mail: J@brandweertwente.nl



www.brandweertwente.nl

Brandweer Twente

Postbus 383, J ENSCHEDE

Brandweer Twente is onderdeel van de Veiligheidsregio Twente.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen