

Van: [redacted] <[redacted]@brandweertwente.nl>
Verzonden: 26-02-2024 14:09
Aan: [redacted] <[redacted]@twenterand.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@twenterand.nl>
Onderwerp: RE: Sluiskade NZ 1

Dag [redacted],

[redacted]

Verisure toont dan nog aan dat de daar geïnstalleerde rookmelders voldoen aan de NEN 2555. Als ook de alarmopvolging procedure van deze fa. Verisure.

Daarbij moeten dan wel de andere genoemde zaken allemaal picobello in orde komen.

Wat de detectie dmv. gekoppelde rookmelders conform NEN 2555 betreft het volgende:

Op de begane grond moeten er in het eetcafé, het portaal en hal B&B ook dergelijke rookmelders conform NEN 2555 worden geplaatst. Deze zijn uiteraard ook gekoppeld met de rookmelders in de B&B (op de eerste verdieping)

Daarbij zal de plafond/vloer constructie minimaal aan het criterium van 60 minuten WBDBO moeten kunnen voldoen. Op de begane grond zullen de aangegeven 60 min. WBDBO scheidingen inclusief de doorvoeren, ook aan de voorgeschreven 60 min. WBDBO moeten voldoen.

De betreffende doorvoeren zullen allemaal een brandveiligheidsvoorziening moeten hebben zodat deze aan gesteld criterium kan voldoen.

De deuren en de sponningen in de brandwerende scheidingen zullen ook allemaal aan dat criterium moeten voldoen. Daarbij moeten deze deuren zelfsluitend met een deugdelijke deurdranger uitgevoerd moeten zijn.

Ik wil met klem adviseren om de deur tussen het eetcafé en het portaal op te waarderen naar 60 min. brandwerendheid. Ook de sponning van dit kozijn zal kritisch bekeken moeten worden. Van dit kozijn zal de sponning ook voldoende diep moeten zijn. Uiteraard zal ook deze deur zelfsluitend zal zijn.

Deze deur zal n.l. in het geval van een brand in de cafetaria/eetcafé een cruciaal onderdeel zijn van de 60 min. brandwerende scheiding waar de vluchtroute direct achterlangs voert.

Dit is even een korte opsomming van de controle d.d. 21-02-2024.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

Sector Brandveiligheid

E-mail [redacted]@brandweertwente.nl

Brandweer Twente

Henri Dunantstraat 11

Postbus 1400, 7500 BK Enschede

www.brandweertwente.nl

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@twenterand.nl>
Verzonden: maandag 26 februari 2024 07:43
Aan: [redacted] <[redacted]@brandweertwente.nl>
Onderwerp: FW: Sluiskade NZ 1

Dag [redacted],

Hier de mail die ik kreeg van de eigenaar van Sluiskade NZ 1.

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@twenterand.nl>

Verzonden: maandag 26 februari 2024 07:41

Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@twenterand.nl>

Onderwerp: Sluiskade NZ 1

Goedemorgen meneer [REDACTED],

Zoals u omschrijft wordt de logiesfunctie voorzien van 24-uursbewaking. De bmi met doormelding conform de NEN 2535 kan daardoor komen te vervallen.

Wel dienen de verblijfsruimten en ruimten waardoor gevlucht moet worden voorzien te worden van rookmelders conform NEN 2555 (Bouwbesluit artikel 6.21-4).

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
[REDACTED]

Sector Brandveiligheid

Team advies

Telefoon 06 [REDACTED]

Email [REDACTED]@brandweertwente.nl

aanwezig op dinsdag en woensdag

Op deze e-mail is [de disclaimer van de gemeente Twenterand](#) van toepassing.

Op deze e-mail is [de disclaimer van de gemeente Twenterand](#) van toepassing.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

R Art. 5.2 lid 1

De informatie uit documenten betreft persoonlijke beleidsopvattingen. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan ambtelijke adviezen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van intern beraad, niet zijnde feiten, prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met een overwegend objectief karakter