

Van: [redacted] <[redacted]@brandweertwente.nl>
Verzonden: 28-02-2024 12:34
Aan: [redacted] <[redacted]@twenterand.nl>,
[redacted] <[redacted]@brandweertwente.nl>
Onderwerp: RE: Bewaking logiesfunctie - Sluiskade Noordzijde 1

Goedemorgen [redacted],

Ik heb destijds contact gehad met dhr [redacted] omdat hij mij toen per mail de vraag stelde of de NEN 2535 installatie kon komen te vervallen als er sprake was van een logiesgebouw met 24-uurs bewaking.

Ik heb hem hierop geantwoord dat dit inderdaad kon.

(Dit was natuurlijk een afwijking van de bouwvergunning die toen al verleend was, dus deze wijziging had aangevraagd moeten worden en was dan bij de gemeente bekend geweest. Dit is niet gebeurd helaas)

Goedkeuring voor een NEN 2555 installatie ipv een NEN 2535 installatie is omdat bij een logiesgebouw met 24-uurs bewaking dit niet ge-eist wordt onder de 250 m2 (en bij logiesgebouw zonder 24-uurs bewaking wel als het logiesverblijf op de 1^{ste} verdieping is)

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]

Sector Brandveiligheid
Team advies
Telefoon 06 [redacted]
Email [redacted]@brandweertwente.nl
aanwezig op dinsdag en woensdag

Postbus 383, 7500 AJ Enschede
brandweertwente.nl

Brandweer Twente is onderdeel van Veiligheidsregio Twente

Van: [redacted] <[redacted]@twenterand.nl>
Verzonden: woensdag 28 februari 2024 12:10
Aan: [redacted] <[redacted]@brandweertwente.nl>; [redacted] <[redacted]@brandweertwente.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@twenterand.nl>
Onderwerp: RE: Bewaking logiesfunctie - Sluiskade Noordzijde 1

Dag [redacted],

Wat ik mis is, waarom er contact is geweest tussen [redacted] en [redacted], en waarom is dit niet bekend bij ons?
En waarop is de goedkeuring op de NEN 2555.?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]

gemeente
Twenterand

[redacted]

[redacted]@twenterand.nl
www.twenterand.nl

ma. | di. | woe. | don. | vrij. Ochtend

Van: [redacted] <[redacted]@brandweertwente.nl>
Verzonden: woensdag 28 februari 2024 10:49
Aan: [redacted] <[redacted]@brandweertwente.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@twenterand.nl>; [redacted] <[redacted]@twenterand.nl>
Onderwerp: RE: Bewaking logiesfunctie - Sluiskade Noordzijde 1

LET OP: Deze e-mail is afkomstig van buiten de organisatie. Klik niet op links of open geen bijlagen, tenzij je de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is. Neem in geval van twijfel contact op met team IT.

Goedemorgen [redacted],

Mooi dat er wel het één en ander onder ligt.
En inderdaad dit kan een alternatief zijn, mits de eigenaar ook zijn verplichtingen nakomt natuurlijk...

Ik heb de brief in de bijlage ook even bekeken. En heb hier wel wat kanttekeningen bij.

Deze brief zou zomaar een standaard brief kunnen zijn, want :
In deze brief zijn geen contactgegevens aangegeven,
de bedoelde installatie is niet met een type- c.q. kwaliteits niveau aangegeven,
een verklaring waaruit moet blijken dat deze installatie voldoet aan de NEN 2555,
de brief is niet door de fa. Verisure ondertekent !

Gezien het belang en de relevantie zou ik willen voorstellen om alsnog een aangepaste brief door de fa. Verisure op te laten maken.

Groet, [redacted]

[redacted] <[redacted]@brandweertwente.nl>
Verzonden: dinsdag 27 februari 2024 08:56
Aan: [redacted] <[redacted]@brandweertwente.nl>
Onderwerp: FW: Bewaking logiesfunctie - Sluiskade Noordzijde 1

Goedemorgen [redacted],

Heel vreemd, maar nu ik de mail op de computer open vind ik wel de bijlage die wij zoeken.
Hierin staat precies waaraan hij zegt te zullen voldoen. Bij deze dus...

Groet [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@hotmail.com>
Verzonden: donderdag 3 november 2022 09:43
Aan: [redacted] <[redacted]@brandweertwente.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@live.nl>
Onderwerp: Bewaking logiesfunctie - Sluiskade Noordzijde 1

Geachte Mevrouw [redacted],

in de bijlage heb ik een brief opgesteld omtrent de brandveiligheid van het gebouw gelegen aan de Sluiskade Noordzijde 1 te Westerhaar-Vriezenveensewijk. Hieronder een link van het desbetreffende alarmsysteem die is aangegeven in de bijlage.

<https://www.verisure.nl/>

Jouw veiligheid, waar je ook bent Controleer je alarmsysteem op je telefoon, computer of tablet wanneer je maar wilt en waar je ook bent. Je kunt zien wat er gebeurt, je alarm in- en uitschakelen, nagaan wie naar binnen en buiten gaan en lampen en andere elektrische apparaten in- en uitschakelen.

www.verisure.nl

□

M.vr.gr,

06  

Op deze e-mail is [de disclaimer van de gemeente Twenterand](#) van toepassing.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen