

Van: [redacted] <[redacted]@brandweertwente.nl>
Verzonden: 28-02-2024 19:32
Aan: [redacted] <[redacted]@brandweertwente.nl>
Onderwerp: Re: Bewaking logiesfunctie - Sluiskade Noordzijde 1

Hoi [redacted],

Ja klopt op zich wel.

Uiteraard hoeft het niet persé een Verisure produkt te zijn, dat snap ik natuurlijk ook wel
Maar juist omdat er rookmelders van Verisure hangen is het wel van belang dat er in dit geval door fa. Verisure benoemd wordt om welke kwaliteit het hier gaat en of deze rookmelders ook aan de NEN 2555 voldoen.

Dit is wel een belangrijke pijler waarop de "gelijkwaardigheid" is gebaseerd.

Dit dan even los gezien van andere voorwaarden.

Mvg, [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@brandweertwente.nl>
Verzonden: Wednesday, February 28, 2024 12:18:26 PM
Aan: [redacted] <[redacted]@brandweertwente.nl>
Onderwerp: RE: Bewaking logiesfunctie - Sluiskade Noordzijde 1

Goedemorgen [redacted],

Het is inderdaad aan de aanvrager om na te komen wat hij in de brief gesteld heeft.

Kan wel een standaard brief zijn, maar merk en type van de alarminstallatie zijn voor ons ook niet aan de orde.

Als de alarminstallatie niet van verisure is maar van een andere leverancier kan dat ook goed zijn. Als er maar 24 uur bewaking gegarandeerd wordt op de wijze zoals hij omschrijft.

Groet [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@brandweertwente.nl>
Verzonden: woensdag 28 februari 2024 10:49
Aan: [redacted] <[redacted]@brandweertwente.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@twenterand.nl>; [redacted] <[redacted]@twenterand.nl>
Onderwerp: RE: Bewaking logiesfunctie - Sluiskade Noordzijde 1

Goedemorgen [redacted],

Mooi dat er wel het één en ander onder ligt.

En inderdaad dit kan een alternatief zijn, mits de eigenaar ook zijn verplichtingen nakomt natuurlijk...

Ik heb de brief in de bijlage ook even bekeken. En heb hier wel wat kanttekeningen bij.

Deze brief zou zomaar een standaard brief kunnen zijn, want :

In deze brief zijn geen contactgegevens aangegeven,
de bedoelde installatie is niet met een type- c.q. kwaliteits niveau aangegeven,
een verklaring waaruit moet blijken dat deze installatie voldoet aan de NEN 2555,
de brief is niet door de fa. Verisure ondertekent !

Gezien het belang en de relevantie zou ik willen voorstellen om alsnog een aangepaste brief door de fa. Verisure op te laten maken.

Groet, [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@brandweertwente.nl>
Verzonden: dinsdag 27 februari 2024 08:56
Aan: [redacted] <[redacted]@brandweertwente.nl>
Onderwerp: FW: Bewaking logiesfunctie - Sluiskade Noordzijde 1

Goedemorgen [REDACTED],

Heel vreemd, maar nu ik de mail op de computer open vind ik wel de bijlage die wij zoeken. Hierin staat precies waaraan hij zegt te zullen voldoen. Bij deze dus...

Groet [REDACTED]

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@hotmail.com>

Verzonden: donderdag 3 november 2022 09:43

Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@brandweertwente.nl>

CC: [REDACTED] <[REDACTED]@live.nl>

Onderwerp: Bewaking logiesfunctie - Sluiskade Noordzijde 1

Geachte Mevrouw [REDACTED],

in de bijlage heb ik een brief opgesteld omtrent de brandveiligheid van het gebouw gelegen aan de Sluiskade Noordzijde 1 te Westerhaar-Vriezenveensewijk. Hieronder een link van het desbetreffende alarmsysteem die is aangegeven in de bijlage.

<https://www.verisure.nl/>

Beveiliging voor woningen en bedrijven | Verisure NL

Jouw veiligheid, waar je ook bent Controleer je alarmsysteem op je telefoon, computer of tablet wanneer je maar wilt en waar je ook bent. Je kunt zien wat er gebeurt, je alarm in- en uitschakelen, nagaan wie naar binnen en buiten gaan en lampen en andere elektrische apparaten in- en uitschakelen.

www.verisure.nl

□

M.vr.gr,

[REDACTED]
06 [REDACTED]

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen