

Algemene bijlagegegevens

Documentnummer	208942_BMI_BijlJ	Datum opstellen bijlage	13/09/2024
----------------	------------------	-------------------------	------------

Bijlage J: Bevindingen OAI (Type B)

Prestatie-eisen

Onderwerp	Eis	Voldoet			Opmerking <i>Bij 'Nee' altijd invullen</i>
		Ja	Nee	N.V.T.	
1.1 Geluidrukniveau 'slow whoop' toonsignalen	NEN 2575-3 § 4.2 Zie tabel 1 – NEN2575-3 Projectierichtlijn NEN 2575-3 § 15.4	✗			
	Meting op representatieve plaats in de alarmeringszone. Zie bijlage met verslag van de meting.			✗	
1.2 Systeembeschikbaarheid	NEN 2575-3 § 4.3 99,7%			✗	Dit kan worden vastgesteld bij periodiek onderhoud

Uitgangspunten installatie

2.1 Type ontruimings-alarminstallatie(s)	Type ontruimingsalarminstallatie(s) conform PvE	✗			
2.2 Prioriteiten	NEN 2575-3 § 5.1 Voldoen de prioriteiten	✗			
2.3 Akoestische signalen	NEN 2575-3 § 6.2.1 Voldoet het 'slow whoop' signaal	✗			
2.4 Optische signaalgever	NEN 2575-3 § 6.3 Optisch van toepassing			✗	
2.5 Activering van het ontruimingsalarm	NEN 2575-3 § 6.4.1, 6.4.2 en PVE Voldoet de activering	✗			

Transmissiewegen apparatuur

3.1 Koppeling met andere systemen	NEN 2575-3 § 7.1 Voldoet aan NEN-EN 54-13	✗			
3.2 Transmissieweg tussen ontruimingsalarmcentrale en brandmeldcentrale	NEN 2575-3 § 7.2 -Bewaakt op sluiting en onderbreking -OAS blijft bij storing transmissieweg functioneren	✗			
3.3 Transmissieweg tussen ontruimingsalarmcentrale en bedieningspaneel	NEN 2575-3 § 7.3 Bewaakt op sluiting en onderbreking	✗			
3.4 Transmissieweg tussen ontruimingsalarmcentrale en ontruimingssignaalgevers	NEN 2575-3 § 7.4 -Bewaakt op sluiting en onderbreking	✗			
3.5 Transmissieweg tussen ontruimingsalarmcentrale en andere geluidsapparatuur	NEN 2575-3 § 7.5 Bewaakt op sluiting en onderbreking	✗			

Eisen te stellen aan apparatuur					
Onderwerp	Eis	Voldoet			Opmerking <i>Bij 'Nee' altijd invullen</i>
		Ja	Nee	N.V.T.	
4.1 Algemene eisen aan apparatuur	NEN 2575-3 § 8 Apparatuur voldoet aan eisen van compatibiliteit NEN-EN 54-13	✗			
4.2 Ontruimingsalarmcentrale type B	NEN 2575-3 § 9.1 Voldoet aan NEN-EN 54-2	✗			
4.3 Teksten	NEN 2575-3 § 9.2 Teksten in Nederlandse taal	✗			
4.4 Doormelding storing	NEN 2575-3 § 9.3 Op zelfde wijze als brandmeldcentrale			✗	
4.5 Bedieningspaneel NEN 2575-3 § 10	NEN 2575-3 § 10.1 Opschrift algemene teksten	✗			
	NEN 2575-3 § 10.1 Opschrift alarmeringszone	✗			
	NEN 2575-3 § 10.2 Optische signalering	✗			
	NEN 2575-3 § 10.3 Akoestische signalering	✗			
	NEN 2575-3 § 10.4 Bedieningselementen	✗			
	NEN 2575-3 § 10.4.4 Beveiliging onbewuste bediening	✗			
	NEN 2575-3 § 10 Functionele werking?	✗			
4.6 Akoestische signaalgever	NEN 2575-3 § 11.2 -Voldoet aan NEN-EN 54-3 -Gesynchroniseerd binnen alarmeringszone?	✗			
4.7 Optische signaalgever	NEN 2575-3 § 11.2 Voldoet aan NEN-EN 54-23 -Kleur conform PVE			✗	
4.8 Netwerken Algemeen	NEN 2575-3 § 12.2			✗	
4.9 Netwerken, Hiërarchische netwerken	NEN 2575-3 § 12.3			✗	
4.10 Netwerken Integratie	NEN 2575-3 § 12.4 Autonoom netwerk voldoet aan NEN 2535 wat betreft integratie			✗	

Energievoorziening

Onderwerp	Eis	Voldoet			Opmerking <i>Bij 'Nee' altijd invullen</i>
		Ja	Nee	N.V.T.	
5.1 Energievoorziening Algemeen	NEN 2575-3 § 13.1 Voldoet aan NEN-EN 54-4	X			
5.2 Energievoorziening Primaire energievoorziening	NEN 2575-3 § 13.2 -Afzonderlijke eindgroep -Tekst niet uitschakelen	X			
5.3 Energievoorziening Noodstroomvoorziening	NEN 2575-3 § 13.3 >12 uur / bij combinatie gelijk aan BMI	X			

Omvang en projectie

6.1 Omvang van de beveiliging NEN 2575-3 § 14	NEN 2575-3 § 14.2 en PVE Ontruimingsgebied	X			
	NEN 2575-3 § 14.3.1 Aansturing trappenhuizen	X			
	NEN 2575-3 § 14.4 Ringleiding ≤10.000 m2 en ≤10 alarmeringszones			X	
6.2 Projectierichtlijn NEN 2575-3 § 15	NEN 2575-3 § 15.1 Ruimte OAC voldoet aan norm	X			
	NEN 2575-3 § 15.2 Plaats en aantal bedieningspanelen	X			
	NEN 2575-3 § 15.2 Separate behuizing	X			
	NEN 2575-3 § 15.3 Signaalgevers voldoen	X			
	NEN 2575-3 § 15.3.1 2 luidsprekers binnen alarmeringszone?			X	
	NEN 2575-3 § 15.5 Optische signaalgevers			X	
	NEN 2575-3 § 15.5 >2 optische signaalgevers binnen de ruimte. Of 1 signaalgever >10m2			X	
	NEN 2575-3 § 15.6 Energievoorziening	X			

Aanleg van kabel en leidingen

Onderwerp	Eis	Voldoet			Opmerking
		Ja	Nee	N.V.T.	
7.1 Transmissieweg NEN 2575-3 § 16	NEN 2575-3 § 16.1 Volgens NEN 1010	X			
	NEN 2575-3 § 16.2 Signaalkabel specificaties	X			
	NEN 2575-3 § 16.3 Aanleg van leidingen	X			
	NEN 2575-3 § 16.4 Onderlinge beïnvloeding	X			
	NEN 2575-3 § 16.5 Kleur bekabeling	X			
	NEN 2575-3 § 16.6 Lassen	X			
	NEN 2575-3 § 16.7 Ringleidingaders in gescheiden kabels			X	
	NEN 2575-3 § 16.8 Functiebehoud	X			Steekproef op bestaande bekabeling

Oplevering

7.2 Logboek	NEN 2575-3 § B4 Logboek aanwezig	X			
7.3 Bedieningsinstructie	NEN 2575-3 § B4 Gebruiker geïnstrueerd omtrent bediening van de ontruimingsinstallatie	X			
	Naam gebruiker: Beveiliging				

Aanvullende opmerkingen OAI (type B)

Omschrijving	Actienemer	Datum gereed

Verklaring OAI (Type B)

De opsteller van dit rapport verklaart dat de resultaten van de controle van de ontruimingsalarminstallatie is vastgelegd in dit rapport. De controle heeft plaatsgevonden op basis van NEN 2575-3 en de uitgangspunten vastgelegd in het PvE.

Naam opsteller rapport		Datum	13/09/2024
------------------------	--	-------	------------

Handtekening

Aanvullende werkzaamheden OAI (Type B) uitgevoerd

Naam		Datum herziende rapportage	
------	--	----------------------------	--

Handtekening

Verklaring van conformiteit OAI (Type B)

Ondergetekende verklaart namens de leverancier van de ontruimingsalarminstallatie dat de ontruimingsalarminstallatie geheel voldoet aan NEN 2575-3 en de uitgangspunten vastgelegd in het PvE.

Naam projecteringsdeskundige;		Datum	13/09/2024
-------------------------------	--	-------	------------

Handtekening

--	--	--	--

Bijlage J-1: Toegepaste apparatuur OAI (Type B)

Signaalgevers			
Omschrijving	Fabricaat, type	Productcertificaat	Aantal
'Slow whoop' signaalgevers	Apollo, XP95 45681-300APO – BIM615	VDS-G207009	30
Optische signaalgevers	Apollo, XP95 55000-009APO RD BIM638	0832-CPD-1051	7

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen