

Logboek

Gebeurtenissen.

Datum	Tijd	Code	Zone/Melder	Oorzaak/Ondernomen Acties	Naam
13-11	13.05		AM BG keuken	Magnetron.	
15-11	11 ⁴⁵	BG-16 Lift	0002 Hal/trappenhuis Element afwezig	Storing onbekend Leeg 1118.0 ser 1 No adres	
15-11	13 ⁰⁰	S	F118 ASD	Hoop waarch, schoongemaakt en opnieuw gealibrerd	
09-01	09 ⁴⁸	Storing	0004 BG Midden BG-14 melder afw HM waarde 0	Mogelijke oorzaak Schoonmaak door CSU in Keuken	
01-03	21.30		HM-2 ^e verd. Zone 2	Ingedrukte handmelder	
06-09	18.10		AM 2 ^e verd	Rookontwikkeling Kamer 2.26 door waterkoker.	
23-03	25 20 ¹⁰	C	HM Vor-41 Gang 1 zone 1 ^e /vide zone 0006 bus 4 Rokes 56	HM ingedrukt zonder dat hier aankleding voor was.	
05-04	10 ⁰⁶		Melder Vor-33 gang 2 ^e verd.	Voorkmelding na ± 4 sec vanzelf weer uit Oorzaak: Te lang met waterkoker met heet water onder de melder gestaan	
3-6	23.08		RM 02-27	Loos alarm	
17-6	11.40	E	AM 1 ^e K1.35	Loos alarm, hoor stof	

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen