

Van: "[REDACTED]"
Verzonden: donderdag 26 september 2024 15:12
Aan: "[REDACTED]" <[REDACTED]@noaberkracht.nl>
Cc: "[REDACTED]" <[REDACTED]@brandweertwente.nl>
Onderwerp: RE: Opleverrapport AZC Albergen

Hallo [REDACTED],

Ik zie nu ook dat er een gereeddatum is opgenomen in het rapport (24-9-2024).
Ik ga er daarmee vanuit dat het puntje van de sturing is opgelost. Dit is niet iets wat wij verder kunnen controleren.

Met vriendelijke groet,



Telefoon 06 [REDACTED]
E-mail [REDACTED]@brandweertwente.nl

BRANDWEER  **TWENTE**

Spaansland 20, Enschede
Postbus 383, 7500 AJ Enschede
brandweertwente.nl

Brandweer Twente is onderdeel van Veiligheidsregio Twente.

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@brandweertwente.nl>
Verzonden: donderdag 26 september 2024 15:55
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@noaberkracht.nl>
CC: [REDACTED] <[REDACTED]@brandweertwente.nl>
Onderwerp: RE: Opleverrapport AZC Albergen


Hallo [REDACTED],

Zoals besproken is dit punt voor ons geen afkeerpunt. De BMI is volledig functioneel.
Het branddetectiebedrijf heeft ook een conformiteitsverklaring afgegeven.

De sturing is bedoeld om de werking van liften te blokkeren in geval van een melding. Het ontbreken van deze sturing brengt geen extra risico's met zit mee.
Dit moet uiteindelijk wel geregeld worden om volgend jaar een CCV inspectiecertificaat te verkrijgen.

Bij aanvullende vragen, bel me.

Met vriendelijke groet,



Telefoon 06 [REDACTED]
E-mail [REDACTED]@brandweertwente.nl

BRANDWEER  **TWENTE**

Brandweer Twente is onderdeel van Veiligheidsregio Twente.


Van: [redacted] <[redacted]@noaberkracht.nl>
Verzonden: donderdag 26 september 2024 15:38
Aan: [redacted] <[redacted]@brandweertwente.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@brandweertwente.nl>
Onderwerp: RE: Opleverrapport AZC Albergen

Goedemiddag [redacted], er zijn ondertussen ontwikkelingen geweest. Helaas niet zoveel als verwacht.

Bijgaand het rapport van oplevering van de BMI voor de AZC in Albergen.

Onderstaande knipsel uit het rapport omschrijft nog de laatste belemmering.

Kun je me aangeven welke veiligheidsrisico's samengaan met het ontbreken van deze aansluiting naar de MBC?
Kun je hierin verwijzen naar de betreffende wet – regelgeving?



Rapport van Oplevering BMI

Aanvullende opmerkingen

Omschrijving		Actienemer	Datum gereed
4.3	De liftsturing is aanwezig vanuit de BMC maar er is geen verandering waargenomen in de werking van de lift.	Eigenaar	24/09/2024
	De onderhouder van de lift moet aangestuurd worden om de lift aan te sluiten op de stuurkabel.		

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

[redacted] | Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdag
[redacted]@noaberkracht.nl

De gemeenten Dinkelland en Tubbergen werken samen om inwoners nog beter van dienst te kunnen zijn.
Dit doen zij onder de naam Noaberkracht.



Gemeente Dinkelland
Nicolaasplein 5 | Postbus 11 | 7590 AA | Denekamp
T. 0541 854 100 | F. 0541 854 320
info@dinkelland.nl
www.dinkelland.nl
@Dinkellandinfo

Gemeente Tubbergen
Raadhuisplein 1 | Postbus 30 | 7650 AA | Tubbergen
T. 0546 628 000 | F. 0546 628 111
gemeente@tubbergen.nl
www.tubbergen.nl
@Gem_Tubbergen

Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
Postbus 21 | 7590 AA | Denekamp
info@noaberkracht.nl

Van: [redacted] <[redacted]@brandweertwente.nl>
Verzonden: dinsdag 10 september 2024 12:53
Aan: [redacted] <[redacted]@noaberkracht.nl>
Onderwerp: RE: Opleverrapport AZC Albergen

Zie bijlage

Van: [redacted] <[redacted]@noaberkracht.nl>
Verzonden: dinsdag 10 september 2024 12:19
Aan: [redacted] <[redacted]@brandweertwente.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@brandweertwente.nl>
Onderwerp: RE: Opleverrapport AZC Albergen
Urgentie: Hoog

Dag [redacted],

Bedankt voor het sturen van het controlerapport. Wil je me ook de begeleidende brief mailen? Ik heb in dit geval de samenvatting van de geconstateerde overtredingen! Die vermeld de toezichthouder brandveiligheid in deze brief namelijk.
Dit zodat we zo snel mogelijk de overtreder informeren middels een constateringsbrief opgesteld door de gemeente.

Bvd.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@brandweertwente.nl>
Verzonden: maandag 9 september 2024 15:13
Aan: [redacted] <[redacted]@noaberkracht.nl>
CC: [redacted], [redacted] <[redacted]@noaberkracht.nl>; [redacted] <[redacted]@brandweertwente.nl>
Onderwerp: Opleverrapport AZC Albergen

Beste [redacted]

Hierbij stuur ik je, zoals besproken met [redacted], het concept- opleverrapport van het AZC in Albergen n.a.v de controle afgelopen vrijdag. Je ontvangt dit rapport samen met een begeleidend schrijven ook via de officiële weg.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Telefoon 06 [redacted]
E-mail [redacted]@brandweertwente.nl

BRANDWEER  **TWENTE**

Spaansland 20, Enschede
Postbus 383, 7500 AJ Enschede
brandweertwente.nl

Brandweer Twente is onderdeel van Veiligheidsregio Twente.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen