



Postbus 383, 7500 AJ Enschede

Gemeente Tubbergen

De heer [redacted] J

Postbus 30

7650 AA Tubbergen

adres

Spaansland 20 Enschede

postadres

Postbus 383

7500 AJ Enschede

telefoon

088 256 7000

Website

brandweertwente.nl

Uw kenmerk

Ons kenmerk Z2025-003100 / D2025-024469

Bijlage(n) 1

Onderwerp Hercontrole niet akkoord

Datum

24 september 2025

Behandelaar

[redacted] J

Telefoon

088 256 7000

E-mail

[redacted] J@brandweertwente.nl

Geachte heer [redacted] J

Op 18 september 2025 heeft Gemeente Tubbergen voor Brandweer Twente een hercontrole uitgevoerd bij:

AZC Albergen

Gravendijk 6

7665 SK Albergen

Resultaat van de controle

Niet alle overtredingen uit de brief van 5 augustus 2025 met kenmerk Z2025-003041 / D2025-020396 zijn beëindigd binnen de gestelde hersteltermijn.

Hieronder staan de overtredingen die nog niet zijn beëindigd:

1. *Overtreding (Kwalificatie C3):*

De brandmeldinstallatie heeft geen geldig inspectiecertificaat.

Grondslag:

Besluit bouwwerken leefomgeving 2024: artikel 6.32 lid 1 (het voorschriftenniveau: rechtstreeks werkend voor zowel nieuwbouw als voor bestaande bouw).

Maatregel:

Er moet een geldig inspectiecertificaat aangeleverd worden. Dit inspectiecertificaat moet zijn afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema brandbeveiliging.

2. *Overtreding (Kwalificatie C3)*

De ontruimingsalarminstallatie heeft geen geldig inspectiecertificaat.

Grondslag:

Besluit bouwwerken leefomgeving 2024: artikel 6.33 lid 1 (het voorschriftenniveau: rechtstreeks werkend voor zowel nieuwbouw als voor bestaande bouw).

Maatregel:

Er moet een geldig inspectiecertificaat aangeleverd worden. Dit inspectiecertificaat moet zijn afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema brandbeveiliging.

Meer informatie vindt u in de bijlage.

Ons advies

De gebruiker moet de overtredingen beëindigen. Wij adviseren u handhavend op te treden.

Graag ontvangen wij een afschrift van de brief die u verstuurt aan de gebruiker/eigenaar van bovengenoemd object. Dit afschrift ontvangen wij graag per mail: brandveiligheid@brandweertwente.nl.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de behandelaar. De contactgegevens staan bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,



Bijlage: Rapport Brandveiligheid

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen