



INSPECTIERAPPORT

Nouryon Gasolieopslag De Marssteden Enschede

Boortorenweg 27
7554 RS Hengelo

Inspectiedagen: 25-09-2025

Samenvatting

Informatie over wetgeving, welke toezichthoudende overheidsorganisaties samenwerken tijdens het toezicht bij Seveso-inrichtingen, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen en inspectieonderwerpen, vindt u op seveso-plus.nl

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Seveso-inrichtingen moeten aan strenge eisen voldoen. Zij zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid, het beschermen van de gezondheid en het beschermen van de omgeving. De inspectie heeft als doel te controleren of de Seveso-inrichting aan die eisen van de Seveso-richtlijn voldoet. In Nederland zijn de verplichtingen voor Seveso-inrichtingen uitgewerkt in § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Seveso-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt en beoordeelt steekproefsgewijs naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. De inspectie wordt uitgevoerd volgens de Landelijke Benadering Risicobedrijven.

Inleiding

Het inspectieteam inspecteerde op 25-09-2025 bij de Seveso-inrichting Nouryon Gasolieopslag De Marssteden Enschede (verder te noemen GOME) in Hengelo.

Het inspectieteam bestond uit toezichthouders van Staatstoezicht op de Mijnen en Veiligheidsregio Twente.

Wat voor een Seveso-inrichting is GOME?

De activiteit GOME, van Nouryon, is een mijnbouwlocatie voor ondergrondse opslag van gasolie (diesel) in zoutcavernes. In bestaande zoutcavernes in Enschede wordt ten behoeve van strategische voorraad van Nederland gasolie opgeslagen. Door de grote hoeveelheid opgeslagen gasolie valt deze inrichting onder de verplichtingen van het Besluit Risico's Zware Ongevallen 2015.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij GOME de volgende onderwerpen:

Installatie overstijgend - Permanente beoordeling

Installatie overstijgend - Onderhoud

Wat waren de inspectieresultaten?

Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - Permanente beoordeling

Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen van § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving zijn geen afwijkingen en geen overtredingen geconstateerd.

Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - Onderhoud

Er zijn drie afwijkingen geconstateerd waarvoor acties nodig zijn. Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen zijn er gebreken geconstateerd in de naleving van § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Algemene toelichting bij inspectieresultaten

De resultaten van een inspectie zijn voldoende, afwijking of overtreding categorie 1, 2 of 3. Bij een afwijking is er geen dreiging van een zwaar ongeval, maar kan het bedrijf wel verbeteren. Een overtreding categorie 1 is een overtreding waarbij ingeschat wordt dat vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Een overtreding categorie 2 is een middelzware overtreding, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval aan de orde is. Een overtreding categorie 3 is een overtreding waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een zwaar ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe te gaan handhaven.

Algemene gegevens

Algemene gegevens Seveso-inrichting

Seveso-inrichting	Nouryon Gasolieopslag De Marssteden Enschede
Locatieadres	Boortorenweg 27 7554 RS Hengelo
Exploitant	Nobian Industrial Chemicals B.V.
Werkgever(s)	Nobian Industrial Chemicals B.V.
Vergunninghouder	Nobian Industrial Chemicals B.V.
Correspondentieadres exploitant	Postbus 25 7550 GC Hengelo Ov
E-mailadres exploitant	[REDACTED]@nobian.com
Hogedrempelinrichting	Ja

Algemene gegevens inspectie

Zaaknummer	4833
Soort inspectie	Routinematig
Inspectiedagen	25-09-2025
Datum mondelinge terugkoppeling	25-09-2025
Inspectieteam	[REDACTED] (inspectieleider) Staatstoezicht op de Mijnen [REDACTED] Staatstoezicht op de Mijnen [REDACTED] Veiligheidsregio Twente
Overige betrokkenen	[REDACTED] namens Staatstoezicht op de Mijnen
Functionarissen	-

Inspectieonderwerpen en inspectieresultaten

Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - Permanente beoordeling

Geen afwijkingen of overtredingen geconstateerd.

Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - Onderhoud

VOLGNUMMER 01	OORDEEL Afwijking	WETTELIJKE GRONDSLAG artikel 4.11, eerste lid van het Besluit activiteiten leefomgeving in samenhang met bijlage III, onder b, sub v van de Seveso-richtlijn
BETREKKING OP Opvolgen acties gehouden oefening Clovis	NORMENKADER Vbs v - planning voor noodsituaties	JUNCTO -
VERANTWOORDELIJK RECHTSPERSOON Nobian Industrial Chemicals B.V.		
BEVINDING De (tijdige) aanwezigheid van functionarissen van de bedrijfsnood- en crisisorganisatie is onvoldoende geregeld. Er is op 14 februari 2023 een oefening gehouden (Clovis) bij Nobian. Een van de bevindingen was de actie van VARO om een lijst met vervangende personen te delen met Nobian. Bij Nobian is niet bekend of dit actiepunt inmiddels is uitgevoerd. Nobian dient de lijst op te vragen bij VARO voor 31 december 2025 en te verspreiden aan de personen die betrokken zijn binnen Nobian.		
MOTIVATIE Nobian heeft niet aangetoond dat de contactpersonen lijst van VARO bekend is binnen de organisatie van Nobian.		

VOLGNUMMER 02	OORDEEL Afwijking	WETTELIJKE GRONDSLAG artikel 4.11, eerste lid van het Besluit activiteiten leefomgeving in samenhang met bijlage III, onder b, sub iii van de Seveso-richtlijn
BETREKKING OP Draaiboek voor het opstellen van de pompinstallatie	NORMENKADER Vbs iii - controle op de exploitatie	JUNCTO -
VERANTWOORDELIJK RECHTSPERSOON Nobian Industrial Chemicals B.V.		
BEVINDING De procedures en werkinstructies houden onvoldoende rekening met de beschikbare informatie betreffende beste praktijken op het vlak van monitoring en controle met het oog op de vermindering van het risico op systeemfalen. Uit de HAZOP gehouden in 2023 bleek dat er bij Nobian geen draaiboek is voor het opstellen van de pompinstallatie.		
MOTIVATIE Een draaiboek helpt om snel en efficiënt de pompinstallatie te kunnen aansluiten op het systeem van Nobian. Daarnaast zal het draaiboek helpen om de opgestelde installatie te kunnen beoordelen op bedrijfszekerheid. Nobian dient aan te geven voor 31 december 2025 op welke termijn het draaiboek gereed is voor gebruik en dit vervolgens toe te sturen aan SodM.		

VOLGNUMMER 03	OORDEEL Afwijking	WETTELIJKE GRONDSLAG artikel 4.11, eerste lid van het Besluit activiteiten leefomgeving in samenhang met bijlage III, onder b, sub vi van de Seveso-richtlijn
BETREKKING OP Oliedruppels bij de putten 381 en 472	NORMENKADER Vbs vi - toezicht op de prestaties	JUNCTO -
VERANTWOORDELIJK RECHTSPERSOON Nobian Industrial Chemicals B.V.		
BEVINDING Afwijkingen vanuit voorgaande inspectie zijn onvoldoende opgevolgd, omdat tijdens de vorige Seveso-inspectie in 2024 is vastgesteld dat bij de putten 381 en 472 er sprake was van een kleine lekkage (druppels) van een olieachtige substantie. Tijdens de inspectie op 25 september 2025 is opnieuw vastgesteld dat er oliedruppels aan de Christmastrees aanwezig waren. Nobian is direct na de inspectie een onderzoek gestart naar de oorzaak en heeft vastgesteld dat de samenstelling van de olieachtige substantie niet overeenkomt met de diesel vanuit het reservoir en er dus geen sprake is van lekkage vanuit het reservoir. Uit nader onderzoek bij de putten blijkt dat de oorzaak ligt bij de smeerolie uit de tandwielkasten van de putten. Nobian neemt maatregelen om het ontstaan van oliedruppels te voorkomen.		
MOTIVATIE De oorzaak van de oliedruppels is grondig onderzocht. Uit het onderzoek zijn meerdere oplossingsrichtingen en adviezen vastgesteld. Nobian dient op uiterlijk 31 december 2025 aan te geven aan SodM welke maatregelen worden genomen.		

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen