

VOORSTEL

Algemeen Bestuur

ONDERWERP	Verificatie OMS	AGENDAPUNT	E09a
DATUM	16 februari 2015		
OPENBAAR	ja	BEHANDELD DOOR	R. Pellewever
REGISTRATIENUMMER	[Registratienummer]	TELEFOONNUMMER	088 256 80 05
PORTEFEUILLEHOUDER	Schelberg, Sander		

Besluit

-

Voorstel

- Instemmen met de verificatie van OMS-meldingen door de Meldkamer Brandweer Twente met ingang van 1 maart 2015
- Instemmen met het voorstel om in voorkomende gevallen als bevoegd gezag toestemming te geven voor verificatie als reactie op individuele aanvragen hiertoe.

Samenvatting

Op 5 maart 2014 heeft het DB VRT besloten om het landelijk beleid ten aanzien van verificatie door de meldkamer brandweer te volgen en opdracht gegeven voor het nader uitwerken hoe verificatie van OMS-meldingen in Twente uitgevoerd gaat worden.

1 maart 2015 verifieert de meldkamer de melding bij het object. Uiteindelijk is het doel dat de gebruiker zelf verantwoordelijk is om loze meldingen te voorkomen. Door een technisch intern brandmeldinstallatie komen alleen echte brandmeldingen bij de meldkamer binnen. De gebruiker vraagt hiervoor toestemming bij het bevoegd gezag, brandweer adviseert hierop.

Aan het algemeen bestuur

Op 5 maart 2014 heeft het DB VRT besloten om het landelijk beleid ten aanzien van verificatie door de meldkamer brandweer te volgen en opdracht gegeven voor het nader uitwerken hoe verificatie van OMS-meldingen in Twente uitgevoerd gaat worden.

Uitgangspunt is dat de gebruiker zelf verantwoordelijk is om loze meldingen te voorkomen.

Het doel is om een eindsituatie te bereiken waarin door technische verificatie de brandmeldinstallatie zelf checkt of het gaat om een echte brandmelding. Door toepassen van technische verificatie worden nagenoeg geen loze meldingen meer doorgegeven aan de meldkamer. Dit vergt vaak investeringen van de gebruiker en is daardoor vaak pas op termijn te realiseren.

Totdat bij een object technische verificatie is gerealiseerd, kan verificatie door de interne alarmorganisatie een oplossing zijn om loze meldingen te voorkomen. Hierbij checkt de gebruiker eerst of het gaat om een echte of een loze brandmelding. Alleen echte brandmeldingen worden gemeld naar de meldkamer brandweer.

Verificatie door de interne alarmorganisatie kan niet dwingend worden opgelegd. Het is de gebruiker die bepaalt of hij dit wil toepassen en dit wil aanvragen (d.m.v. vergunning of melding) bij het bevoegd gezag.

Het bevoegd gezag moet vervolgens instemmen met de verificatie en wordt hierbij geadviseerd door de brandweer. Om deze vorm van verificatie in te voeren gaat Brandweer Twente in 2015 en 2016 alle aangesloten objecten bezoeken om door middel van advies en ondersteuning de gebruikers te overtuigen om verificatie op locatie in te voeren. Streven is dat dit resulteert in een situatie waarbij eind 2016 besloten kan worden om verificatie door de meldkamer te stoppen.

Om nu de last van nodeloze uitrukken voor de repressieve dienst te voorkomen wordt met ingang van 1 maart 2015 verificatie door de Meldkamer Brandweer Twente ingevoerd.

Onze werkwijze zal op de volgende punten afwijken van het landelijk beleid:

- In het landelijke vastgestelde protocol wordt een TS met PRIO 2 gealarmeerd als binnen 1 minuut geen duidelijkheid is omtrent de aard van de melding. In deze gevallen alarmeren wij met PRIO 1. Zolang er geen duidelijkheid is gaan wij ervan uit dat wij te maken hebben met een echte brandmelding.
- Het landelijk protocol geeft aan dat van verificatie door de meldkamer kan worden afgezien als de bouwkundige of installatietechnische brandveiligheid in een object niet op orde zijn. Voor ons is dit geen reden om van verificatie af te zien. Als de bouwkundige en installatietechnische brandveiligheid niet op orde zijn, kan dit niet worden gecompenseerd door de brandweer. Als door bekende bouwkundige- of installatietechnische gebreken het veilig vluchten niet is geborgd dient handhavend te worden opgetreden. Is de situatie zodanig dat er sprake is van levensgevaar bij brand, dan staan het bevoegd gezag middelen ter beschikking om direct in te grijpen.

Bijlage(n)

-

Enschede, 28 januari 2015

Het dagelijks bestuur

Secretaris,
H.G.W. Meuleman

Voorzitter,
Mr. G.J. de Graaf